



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 2-19/1/1**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №19-2 от «24» марта 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й 29.

Дата и время проведения проверки:

13.04 2017 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила:

1 день, 3 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты не привлекаются

совместно с:

директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова Татьяна Алексеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		требования которого (-ых) нарушены		
1.	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (кладовые помещения)	Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 42	02.12.2019	
2.	На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) допущено хранение вещей (мебели, других горючих материалов).	Правила противопожарного режима в РФ: п/п к) п. 23	02.12.2019	
3.	Для отделки стен в поэтажных коридорах, лестничных клетках применен материал (масляная краска) с более высоким классом пожарной опасности чем КМ0, КМ1 (подтверждающий документ не предоставлен)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблица 28	02.12.2019	
4.	На объекте защиты на путях эвакуации не произведен монтаж аварийного освещения.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.1	02.12.2019	
5.	Приемно-контрольный прибор управления системы автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без постоянного пребывания персонала (рабочий кабинет).	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	02.12.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку

  
«13» апреля 2017 г.  
М.П. \*  


Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по  
пожарному надзору - Старший инспектор Ленинского  
отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна

Предписание на 3 л. для исполнения получил:

директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2017 г.

  
(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru

Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону  
(место составления акта)

«13» апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
17 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 2 - 19

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й 29, на основании распоряжения (приказа) №2-19 от «24» марта 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону.

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13.04.2017 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день, 3 час. 0 мин.

(рабочих дней - часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(а)

17 ч. 05 мин. 31.03.2017 г. Ушакова Татьяна Алексеевна

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии).

При проведении проверки присутствовали:

директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- \* Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  - На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (кладовые помещения) (Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 42);
  - На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) допущено хранение вещей (мебели, других горючих материалов). (Правила противопожарного режима в РФ: п/п к) п. 23);
  - Для отделки стен в поэтажных коридорах, лестничных клетках применен материал (масляная краска) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ0, КМ1 (подтверждающий документ не предоставлен) (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблица 28);
  - На объекте защиты на путях эвакуации не произведен монтаж аварийного освещения. (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1),
  - Приемно-контрольный прибор управления системы автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без постоянного пребывания персонала (рабочий кабинет). (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

- \* Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- \* Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- \* Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Прилагаемые к акту документы:
- 1. Протокол(ы) об административном правонарушении №402-24/2017/1 от 13.04.2017 г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, №402-25/2017/1 от 13.04.2017 г. по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ, №402-26/2017/1 от 13.04.2017 г. по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушаковой Татьяны Алексеевны
- 2. Предписание №19-2/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «13» апреля 2017 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 02.12.2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«13» апреля 2017 г.  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на \_\_\_ л. со всеми приложениями получил(а) директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону. Ушакова Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«13» апреля 2017 г.

  
(подпись)

• Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)